

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД (ЕРМ ЗАПАД ЕАД)

ЕИК 130277958 | адрес за кореспонденция: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 28 | факс: 02/8959 667 денонощна телефонна линия: 0700 10 010 | имейл: klienti@ermzapad.bg | www.ermzapad.bg

СЕО _____

ОБОСОБЕНО РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО _____

ДНЕС, В ГРАД **СОФИЯ** МЕЖДУ:

1) "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД, СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК 130277958, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЯСЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА“, НАРИЧАНО ЗА КРАТКОСТ „ДРУЖЕСТВОТО“, ОТ ЕДНА СТРАНА, И

2) _____ ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ _____ СЪС СЕДАЛИЩЕ
В _____ УЛ. _____ № _____
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК _____,
НАРИЧАНО ЗА КРАТКОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, ОТ ДРУГА СТРАНА, И

3) _____ ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ _____ СЪС СЕДАЛИЩЕ
В _____ УЛ. _____ № _____
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК _____,
НАРИЧАНО ЗА КРАТКОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛ“, ОТ ТРЕТА СТРАНА,

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ПОДПИСВА НА ОСНОВАНИЕ:

- 1) Наредба № РД-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите, издадена от министъра на енергетика и енергийните ресурси (Обн., ДВ, бр. 17/2008 г.);
 - 2) Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г.
- И ВЪВ ВРЪЗКА С:
- 3) Правила за управление на електроразпределителните мрежи на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 66/2007 г.);
 - 4) Наредба №9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Обн., ДВ, бр. 72/2004 г.);
 - 5) Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Обн., ДВ, бр. 34/2004 г.).

II. СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ УРЕЖДАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ЕЛЕКТРОПРОВОДИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОСОЧЕНИ В ЕДНОЛИНЕЙНАТА СХЕМА И ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

III. ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

- 1) Организацията-Възложител представя на Дружеството вътрешни правила и инструкции, уреждащи безопасната техническа експлоатация на обекта.
- 2) Инструкциите трябва да съдържат правилата и документите за работа на оперативния / оперативно-ремонтния персонал на електроенергийните обекти съгласно Приложение №4 към наредба № РД-16-57 от 28 януари 2008 г. и да съответстват на схемата на електрооснабдяване и на устройството на електрическата уредба - собственост на Организацията-Възложител.
- 3) Инструкциите се съгласуват с оператора на разпределителната електрическа мрежа, наричан по-нататък Специализирано диспечерско звено (СДЗ) на Дружеството.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ОСИГУРЯВАТ БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО Т. 4 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 83 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ.

V. ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО СПИСЪКА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

1) Организацията-Възложител и Организацията-Изпълнител отговарят за техническото състояние и осъществяват текущо поддържане на автоматиката за въвеждане на резервното захранване (ABP) на обекта.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ПОДДЪРЖАТ В АКТУАЛЕН ВИД ИНФОРМАЦИЯТА, ПОСОЧЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯВАТ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПИСМЕНО ДРУЖЕСТВОТО ЗА НАСТЪПИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ.

VII. ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 9 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНАТА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КАТЕГОРИЯ ПО ОСИГУРЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО.

VIII. ДРУЖЕСТВОТО УВЕДОМЯВА ПИСМЕНО ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ И ПРОМЕНИ В СХЕМИТЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА ОБЕКТА, СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ВОДЕЩИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА ПО ОСИГУРЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО.

В. ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ

IX. ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗВЪРШВА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЧРЕЗ ПРАВОСПОСОБЕН ОПЕРАТИВЕН / ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТЕН ПЕРСОНАЛ, НАРИЧАН ЗА КРАТКОСТ „ПЕРСОНАЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ“, ПРИТЕЖАВАЩ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ.

- 1) Обучението и провеждането на изпити за проверка на знанията на персонала по техническа безопасност и по техническа експлоатация е задължение на Организацията-Изпълнител.
- 2) Лицата от персонала на Организацията-Изпълнител, извършващи оперативните превключвания на съоръженията средно напрежение (СрН) в електрическите уредби, трябва да притежават пета квалификационна група по техническа безопасност.

X. ОПЕРАТИВНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ СРН СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ И ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА СДЗ НА ДРУЖЕСТВОТО.

- 1) В случаите на ограничаване и ликвидиране на аварии и опасност за живота, здравето на хората и собствеността, оперативни превключвания могат да се извършват без разрешение на СДЗ на Дружеството, след което незабавно трябва да се съобщи за предприетите действия.
- 2) Персоналът на Организацията-Изпълнител е длъжен незабавно да уведомява СДЗ на Дружеството за всички събития, които могат да доведат до нарушения в нормалния режим на работа на разпределителната електрическа мрежа.

XI. ПЕРСОНАЛЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ВОДИ ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪГЛАСНО ИСКЪСВАНИЯТА НА ЧЛ. 121, И ПО РЕДА НА ЧЛ. 122, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № РД-16-57 ОТ 28 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

XII. ПО НАРЕЖДАНЕ НА СДЗ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНИЯ ПЕРСОНАЛ И АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА ДРУЖЕСТВОТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ПЕРСОНАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ.

XIII. ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ И СДЗ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРОВЕЖДАТ НА ТЕЛЕФОНИ:

ЗА СДЗ НА ДРУЖЕСТВОТО:

ТЕЛЕФОН _____

ФАКС _____

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН _____

ЗА ПЕРСОНАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕЛЕФОН _____

ФАКС _____

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН _____

Г. ДОСТЪП НА ПЕРСОНАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

XIV. ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРИ НА ПЕРСОНАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО Т. XII БЕЗПРЕПЯТСТВЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО.

- 1) При наличие на денонощна охрана ключовете за вратите на електрическите уредби на Организацията-Възложител се съхраняват при охраната - съответно инструктирана за оказване на съдействие и осигуряване на достъп на персонала на Дружеството до електрическите уредби и съоръжения.
- 2) При липса на денонощна охрана ключовете на вратите за достъп до електрическите уредби и съоръжения трябва да бъдат поставени в специална кутия с тип ключалка, използвана от Дружеството.

XV. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО Т. 14, ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ПРИЛАГА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 1 ÷ Т. 5 ОТ НАРЕДБА № 10/2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ (ОБН., ДВ, БР. 63/2004 Г.) ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОБЕКТА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ ДРУЖЕСТВОТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА ОБЕКТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Д. ПЛАНИРАНИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ

XVI. ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО РЕМОНТНИЯ ГРАФИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЛЕДВАЩАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ДО 01 СЕПТЕМВРИ НА ПРЕДХОДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

- 1) В случаите на необходимост от извършване на профилактика, ремонтно-възстановителни работи и др. по съоръженията в електрическата уредба СрН на Организацията-Възложител, свързани с временно преустановяване на електроснабдяването на обекта и/или изпълнение на мерки по безо-

пасност, упълномощеното лице от персонала на Организацията-Изпълнител (по т. V) предварително подава заявки в писмен вид чрез съответното обособено регионално звено към дирекция „Експлоатация и поддръжане“ на Дружеството, на чиято територия се намира обектът.

2) Заявките се подават не по-късно от 7 работни дни преди датата за прекъсване.

3) Изпълнението на мерките по безопасност от персонала на Дружеството и на Организацията-Изпълнител се извършва при спазване на изискванията на чл. 115, т. 2, чл. 116, чл. 117 и чл. 118 от Правила за управление на електроразпределителните мрежи на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 66/2007 г.) и на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Обн., ДВ, бр. 34/2004 г.).

XVII. В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ПО Т. XVI Е СВЪРЗАНО С ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА ПО ОСИГУРЕНOST НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДАТАТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

XVIII. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДУПРЕЖДАВА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНИ ОТ НЕГО ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА ПО ОСИГУРЕНOST НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО. ДЕЙСТВИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 10 ЗА РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ (ОБН., ДВ, БР. 63/2004 Г.) И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СРОКОВЕ.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ГР./С. _____ П.К. _____ Ж.К. _____
УЛ. _____ № _____ БЛ. _____ ВХ. _____ ЕТ. _____ АП. _____
ТЕЛЕФОН _____ ФАКС _____
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН _____ ИМЕЙЛ _____

Е. ДРУГИ УСЛОВИЯ

XIX. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДЕНЯ НА ПОДПИСВАНЕТО МУ И СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ:

- 1) СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО;
- 2) ПРИ ПРОМЯНА ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
- 3) СМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ.

XX. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СА СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- 2) ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - СПИСЪК (ВКЛ. КОПИЯ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ТБ).

XXI. ЗА ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И СПЕЦИАЛНИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ.

XXII. СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ СКЛЮЧИ В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА – ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ.

ПЪЛНОМОЩНО _____ / _____ Г. НОТАРИУС № _____ ВАЛИДНО ДО _____

Запознат съм, че:

- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството.
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на личните данни“.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА“:

ЯСЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

Приложение №1

технически характеристики на електрическите уредби и
съоръжения и отговорности за поддържането им

1) Обектът на **ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ** е **ТРЕТА** категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).

2) Наличие на действаща автоматика за въвеждане на резервно захранване на обекта:

ABP страна НН –
ABP страна СрН –

☐ ДА
☐ ДА

☐ НЕ
☐ НЕ

3) НАЛИЧИЕ НА ДЕЙСТВАЩО ИЗПРАВНО АВТОНОМНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ (СОБСТВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

☐ ДА

☐ НЕ

4) ОРГАНИЗАЦИЯТА е собственик и поддържа със собствен персонал на Организацията-Изпълнител съгласно Приложение № 2 към т. V на Споразумението, следните съоръжения с диспечерски наименования и диспечерски номера:

А) РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА _____ KV, ТП, КТП, МТП ДИСП. № И НАИМЕНОВАНИЕ _____

Б) ЕЛЕКТРОПРОВОД _____

В) ЕЛЕКТРОПРОВОД _____

Г) ЕЛЕКТРОПРОВОД _____

Д) ЕЛЕКТРОПРОВОД _____

5) ДРУЖЕСТВОТО е собственик и осъществява техническата експлоатация на следните съоръжения с диспечерски наименования и диспечерски номера:

А) _____

Б) _____

Б) _____

Г) _____

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ:


(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА УРЕДБА И ЗАХРАНВАНИТЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ НА НИВО СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С НАНЕСЕНИ ДИСПЕЧЕРСКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ДИСПЕЧЕРСКИ НОМЕРА, ОТБЕЛЯЗАНИ ГРАНИЦИ НА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО МЕРЕНО, АВР НЕЗАВИСИМО ОТ НИВОТО НА НАПРЕЖЕНИЕ , НАЛИЧИЕ НА АВТОНОМНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ДВИГАТЕЛ-ГЕНЕРАТОРНА ГРИПА



СПИСЪК:
НА ПЕРСОНАЛА НА **ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ**, ИЗВЪРШВАЩ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА **ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ** (СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

№	Име, презиме, фамилия, длъжност	Квалификационна група по ТБ (с думи)	Телефони за контакти	Отговорности*

***ЗАБЕЛЕЖКА:**
1) В колоната „Отговорности“ се определят съответните персонални отговорности:
Лицето е упълномощено да дава заявки за извършване на работи в електрическите уредби и съоръжения СрН, собственост на ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, свързани с извършване на оперативни превключвания и осигуряване на мерки за безопасност - записва се „заявки“;
Лицето е отговорно за безопасната техническа експлоатация на електрическите уредби и съоръжения - записва се „отговорник по безопасност“;
Лицето извършва оперативни превключвания в електрическите уредби - страна СрН (необходимо изискване - пета квалификационна група по ТБ) - записва се „оперативни превключвания“.
2) Към списъка се прилагат копия на удостоверенията за придобита квалификационна група по техническа безопасност.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(УПРАВИТЕЛ / ИЗП. ДИРЕКТОР / УПЪЛНОМОЩЕН)

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

